


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» марта 2025 г., 26250061000217403848

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому муниципальному округу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» марта 2025 г., 10 час. 10 мин. № 2503/612-26/4-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 05 » марта 2025 г., № 2503/612-26/4-ВО/Р, учетный номер проверки 26250061000217403848.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Любимова Юлия Сергеевна – старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уведомленного (уведомленных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (это имеют) была (были) проведена (проведены) после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и соответствие с наименованием вида контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Ставропольский, р-н Георгиевский, ст-ца Георгиевская, ул Ленина, Дом 140

(указывается адрес государственного места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (место нахождения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ДЮЙМОВОЧКА" СТАНИЦЫ ГЕОРГИЕВСКОЙ" ИНН 2625025860, адрес регистрации юридического лица: 357801, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ, СТ-ЦА ГЕОРГИЕВСКАЯ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 140

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство или наименование организации, должностное лицо (должностных лиц), адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «14» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не представлен протокол ежегодного проведения испытания автоматической установки пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы. Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшего использования правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести ежегодное испытание автоматической установки пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы

2. Допущена эксплуатация электропроводов ламп освещения с видимыми нарушениями изоляции в подсобных помещениях №1, №2. Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели со следами термического воздействия.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести проводку в исправное состояние

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Информационное письмо

3. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, в подсобном помещении №2, в помещении уборной. Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заключить светильники в снятые колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией, в подсобном помещении №2, в помещении уборной

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Информационное письмо

4. Помещение пищеблока (кухни) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (ПП 1464 п. 11). Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.05.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы

5. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.. Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

19.05.2025

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований;

Информационное письмо

6. Отсутствует эвакуационное освещение (СП 31-110-2003 п. 4.3). Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить эвакуационное освещение

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Информационное письмо

7. Допущено размещение предметов (перегородки) у двери эвакуационного выхода (центральный вход). Место выявления нарушения: ст. Георгиевская, ул. Ленина, 140

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Убрать предметы (перегородки) у двери эвакуационного выхода (центральный вход)


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Информационное письмо

Судящимось выявленное нарушение обязательных требований (с указанием конкретного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, требований, документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому
муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю (государственный инспектор
Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору)
Любимова Юлия Сергеевна

(подпись, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Любимова Юлия Сергеевна - Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор Георгиевского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88795123025, e-mail: lyubimovayus@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество должностное - при назначении должностного лица, непосредственного подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество должностное - при назначении должностного лица, непосредственного подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kn.d.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

